

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.МГ01.В.00033
(номер сертификата соответствия)

ТР 0722840
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «BSG Caldaie a Gas S.p.A.». Адрес: Via Leopoldo Biasi 1, 37135 Verona, Italy.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +39 0434 238 311, факс +39 0434 238 312.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «BSG Caldaie a Gas S.p.A.». Адрес: Via Pravolton, 1B – 33170 Pordenone (PN), Italy. Телефон +39 0434 238 311, факс +39 0434 238 312.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ бытовых аппаратов и технологического оборудования, работающих на газообразном, жидком и твердом видах топлива Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» № 123007, г. Москва, ул. Шенюгина д. 4, тел.: (499) 256-54-03, факс: (499) 256-54-03. ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МГ01 выдан 24.03.2008г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
(наименование и местонахождение органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные водогрейные газовые (настенные) марки «BIASI» серий: «BINOVA», «RINNOVA», «INOVIA», «DELTA», «PARVA COMFORT», «PARVA RECUPERA», «RINNOVA COND», «INOVIA COND», «MULTIPARVA COND», моделей: см. приложение № 0190549. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
49 3110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержден Постановлением Правительства РФ от 11.02.2010 г. № 65, см. приложение № 0190550.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8403 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний №№ 21-2011 — 24-2011 от 22.02.2011 г., 102-2011, 103-2011 от 15.11.2011 г. Испытательного центра ООО «СИЦ ЭТИГАЗ» г. Саратов (Аттестат № РОСС RU.0001.21МГ12 от 27.04.2011 г.);

Акт о результатах анализа состояния производства от 11.11.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.12.2011 по 06.12.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Пальчиков
А.С. Пальчиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Г. Красилов
В.Г. Красилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.МГО1.В.00033**

(обязательная сертификация)

ТР **0190549**

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 3110 8403 10 900 0	<p>Котлы отопительные водогрейные газовые (настенные) марки «BIASI»:</p> <p>Серии «BINOVA», моделей: BINOVA M297.24BM; BINOVA M297.24CM;</p> <p>Серии «RINNOVA», моделей: M290.24CM/M; M290.28CM/M; M290.32CM/M; M290.24BM/M; M290.28BM/M; M290.24BV/M; M290.24CV/M; M290.32CV/M;</p> <p>Серии «INOVIA», моделей: M290.24CM/T; M290.28CM/T; M290.32CM/T;</p> <p>Серии «DELTA», моделей: 24S M97R.24CM; 24A M97.24DM;</p> <p>Серии «PARVA COMFORT», моделей: M32.24S60; M32.28S60; M32.24A60;</p> <p>Серии «PARVA RECUPERA», моделей: M96A.24SM; M96A.28SM;</p> <p>Серии «RINNOVA COND», моделей: M160.2025SM; M160.3035SM; M160.2025SV; M160.3035SV;</p> <p>Серии «INOVIA COND», моделей: M260.2025SM; M260.3035SM;</p> <p>Серии «MULTIPARVA COND», моделей: M150.50 SR; M151.90 SR.</p>	КД изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Пальчиков
А.С. Пальчиков

В.Г. Красилов
В.Г. Красилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.МГО1.В.00033

(обязательная сертификация)

ТР 0190550

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51733-2001	Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний	П.п. 2.1.1; 2.1.4 – 2.1.5; 2.2.3 – 2.2.7; 3.2 – 3.6; 3.8 – 3.10
ГОСТ Р 53634-2009	Газовые котлы центрального отопления, котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300 кВт. Общие технические требования и методы испытаний	Р.р. 4 - 6; 8



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Пальчиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Г. Красилов